

Informácie o znečisťovaní životného prostredia - súhrn za rok 2011

Jednotlivé ukazovatele znečistenia vo vypúšťaných OV	Množstvo odpadových vôd l/s	pH	CHSK mg/l	BSK ₅ mg/l	Nerozpustené látky		P _{celkový} mg/l	N-NH ₄ mg/l	N celkový mg/l	Typ vzorky podľa rozhodnutia na vypúšťanie OV do povrchových vôd
					sušené mg/l	žihané mg/l				
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčín pravý breh										
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutí KÚŽP v Trenčíne zo dňa 1.7.2003 a 19.12.2005 platné do 30.6.2013:	260 l/s		90	20	20		2	10/15 ^{Z1}	15/25 ^{Z1}	24-hodinová zlievaná vzorka 2 x mesačne
priem.hodnoty za rok 2011	50,8	7,52	20,2	2,7	3,1	1,6	1,19	0,71	5,40	
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčín ľavý breh										
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutí KÚŽP v Trenčíne zo dňa 23.9.2003 a 22.12.2005 platné do 31.1.2013 :	300 l/s		90	20	20		2	10/15 ^{Z1}	15/25 ^{Z1}	24-hodinová zlievaná vzorka 1 x mesačne
priem.hodnoty za rok 2011	93,2	7,61	45,7	9,0	13,2	3,8	3,50	9,87	33,30	
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčianska Teplá										
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutí OÚ v TN odbor ŽP zo dňa 19.1.2011 platné do 31.12.2015 :	80 l/s		120	25	25			20/30 ^{Z1}		24-hodinová zlievaná vzorka 1 x mesačne
priem.hodnoty za rok 2011	75,9	7,68	20,4	3,5	5,1	2,0	1,53	3,05	14,20	
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Nové Mesto nad Váhom										
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutí OÚ v Novom Meste n/V odbor ŽP zo dňa 5.9.2003 a 25.7.2005 platné do 31.12.2013 :	160 l/s		90	20	20		2	10/15 ^{Z1}	15/25 ^{Z1}	24-hodinová zlievaná vzorka 1 x týždenne
priem.hodnoty za rok 2011	34,3	7,66	52,6	8,0	10,8	3,5	4,21	5,44	46,20	
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Čachtice										
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutí OÚŽP v Novom Meste n/V zo dňa 2.1.2007 platné do 31.12.2016 :			120 mg/l	25 mg/l	25 mg/l			20/30 ^{Z1} mg/l		kvalifikovaná bodová vzorka 1 x mesačne
priem.hodnoty za rok 2011	1,61	7,56	25,3	2,1	5,5	2,4	4,11	0,40	25,00	
Výsledky rozborov zlievanej vzorky z odtoku ČOV Trenčianske Stankovce										
Limity pre vypúšťanie podľa rozhodnutí OÚ v Trenčíne odbor ŽP zo dňa 13.1.2011 platné do 31.12.2015 :	29,4		120 mg/l	25 mg/l	25 mg/l			20/30 ^{Z1} mg/l		24-hodinová zlievaná vzorka 1 x mesačne
priem.hodnoty za rok 2011	6,1	7,61	55,6	7,6	9,6	2,4	6,77	8,12	43,20	